

冬季“六防”检查表

检查时间： 检查人员：

序号	检查内容	检查标准	检查情况	处罚情况	备注
1	室外设施(管线、阀门等) 防冻措施	是否实施，保温齐全有效			
2	运行及停运机组、设备或系统	防冻防寒措施是否齐全并落实。			
3	规章制度与消防安全责任制	组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人			
4	车辆	车辆防寒、 防冻、防滑措施到位，保温系统有效			
		加强车辆管理，严格遵守车辆管理制度			
5	人员	作业人员符合冬季使用的劳保用品穿戴情况			
6	禁火区域作业	是否按规定执行动火审批手续，并落实了相关措施			
7	消防安全设备设施	灭火器设置合理，状态完好			
8		消防水池水量充足			
9	易燃易爆物品管理情况	是否严格管理，存放场所符合要求并标识			
10	值班室、库房、生产岗位	防火措施齐全，电气线路整齐无老化，无乱接、乱拉临时线路现象			
11	生产场所	地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰			
12	员工宿舍	严禁使用电炉子取暖，禁止使用其他大功率取暖设备			
13	生产储存区域	危化物有无外溢			
14	作业场所	按规定要求配置消防器材			
		按规定配置可燃气体报警仪，并有效			
		按规定配置个体防护器具并完好			
15	劳动纪律	上班时无睡岗、串岗、脱岗现象			
16	安全管理	新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作			

冬季“六防”指：防工伤、防火灾、防爆炸、防冻、防交通事故、防中毒。

检查部门或人员：生产部、安全管理小组

检查频次：每年检查1次，为11月。