

春季防火检查表

检查时间:

检查人员:

序号	检查内容	检查标准	检查情况	处罚情况	备注
1	春季防火知识	员工都进行了学习			
2	消防器材的使用	岗位员工都会使用			
3	防护设备	设备齐全、完好			
4	消防器材	配置到位, 齐全、有效、合理			
5		灭火器应置于设定位置, 无障碍物, 摆放稳固, 没有埋压			
6		灭火器筒体完好, 铅封完好、压力完好			
7		消防栓供水通畅, 水压充足, 阀门试开正常; 消防水池水量充足, 消防水带完好, 数量准确, 无挪作他用			
8		消防沙数量充足, 工具配置合理, 严禁挪作他用			
9	消防标志	设置到位			
10	现场环境	无易燃杂物			
11	电气设备	绝缘性良好			
12	安全通道	畅通			
13	要害部位制度	严格执行			
14	其他				
15					

检查部门或人员: 生产部

检查频次: 每年检查1次, 为2--4月。